

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht
nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

	MWh	Deckungs-	Pflicht-	Erfüllungs-
		anteil	anteil	grad
		α	α_{pfl}	α/α_{pfl}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.710.364			
aus hocheffizienter KWK	1.191.433			
hiervon aus fester Biomasse	145.241	8 %	50 %	17 %
hiervon aus Biogas	31.408	2 %	30 %	6 %
hiervon aus sonstigen Brennstoffen	1.014.784	59 %	50 %	119 %
aus Heizöl ¹	7.310	0,4 %		
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				142 %

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in
Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?²

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Bielefeld GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Stadtwerke Bielefeld
Lage des Netzes	Stadt Bielefeld
Verantwortlicher Betriebsleiter	Dipl.-Ing. Günter Koppenbrink
Telefon	0521-514820
E-Mail	Guenter.koppenbrink@stadtwerke-bielefeld.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2014 - 31.12.2016
Diese Bescheinigung ist gültig bis	28.09.2027

Bielefeld, 29.09.2017

Ort, Datum

i.A. Günter Koppenbrink
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme³ wurde durchgeführt von



Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 29.09.2017

Ort, Datum

[Signature]
Unterschrift

¹ ergänzt am 30.11.2020

² Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

³ Bericht: Nachweis der Hocheffizienz der KWK-Anlagen und Bescheinigung nach EEWärmeG für das Fernwärmeversorgungssystem der Stadtwerke Bielefeld GmbH. TU Dresden, September 2017